

<u>Notfallplan</u>
Schutzmaßnahmen für Gebäude und technische Anlagen im Havariefall oder bei längerem Ausfall der Medienversorgung (Strom, Wärme) und Frostgefahr
<p>Absperrung Wasser & Toiletten inkl. Ablassventile Positionen sind mit einem ROTEN Punkt an der Beschilderung gekennzeichnet!!</p> <p>1. Gesamtes Gebäude Ort: Tiefgarage Raum U1, HA-Raum 1.1, 1.2 Absperrung möglich vor und hinter Membranausdehnungsgefäß mit Ablassventil ↳ Heizungszentrale, Statische Heizung, RLT- und Sprinkleranlage werden weiter mit Wasser versorgt</p>
<p>2. Küche Ort: Tiefgarage Parkplatz Nr. 14 - unterhalb der Decke - <u>Leiter</u> ist notwendig 2.1 Absperrventil Küche Osmoseanlage mit Ablassventil 2.2 Absperrventil Küche Weichwasser mit Ablassventil 2.3 Absperrventil Küche Kaltwasser mit Ablassventil 2.4 Absperrventil Küche Warmwasser mit Ablassventil 2.5 Absperrventil Küche Zirkulation mit Ablassventil</p>
<p>3. Kasino Ort: Tiefgarage Parkplatz Nr. 12 - unterhalb der Decke - <u>Leiter</u> ist notwendig 3.1 Absperrventil Kaltwasser mit Ablassventil "Bar EG" für Anschluss Kaffeeautomat im Casino</p>
<p>4. Toiletten - 1.-9.OG Ort: Tiefgarage Parkplatz Nr. 12 - unterhalb der Decke - <u>Leiter</u> ist notwendig 4.1 Absperrventil Warmwasser mit Ablassventil 1. - 9.OG (Herren und Damen WC) 4.2 Absperrventil Kaltwasser mit Ablassventil 1. - 9.OG (Herren und Damen WC) 4.3 Absperrventil Zirkulation mit Ablassventil 1. - 9.OG (Herren und Damen WC) 4.4 Absperrventil Brauchwasser mit Ablassventil (außer Betrieb)</p>
<p>5. Toiletten - Druckerhöhungsanlage für Toiletten im 7., 8. und 9.OG Ort: Tiefgarage Raum U2, Sprinklerzentrale 5.1 4 Absperrventile an den Pumpen (pro Pumpe ein Ventil) mit Ablassventile 5.2 Ein Absperventil hinter den Pumpen für alle 4 Pumpen</p>
<p>6. Toiletten - UG Ort: Untergeschoss, Decke Flur vor U7, Tiefkühl Lager 6.1 Absperrventil Warmwasser 6.2 Absperrventil Kaltwasser</p>
<p>7. Toiletten EG Ort: Untergeschoss, Decke vor Raum U7, Trockenlager 7.1 Absperrventil Warmwasser EG WC 7.2 Absperrventil Kaltwasser EG WC</p>
<p>8. Toilette EG - BehindertenWC (BWC) Ort: Untergeschoss, Decke Raum U6 (Trockenlager) + Decke vor Raum U7 U6: 8.1. Absperrventil Warmwasser BWC U6: 8.2. Absperrventil Kaltwasser BWC U7: 8.3. Absperrventil Zirkulation BWC</p>
<p>Absperrung Heizung bzw. Fernwärme und -kälte (Wasser) inkl. Ablassventile Positionen sind mit einem ROTEN Punkt an der Beschilderung gekennzeichnet!!</p> <p>9. Heizungs- und Lüftungsanlagen Ort: Tiefgarage Raum U4, Fernwärmestation 9.1 Primär Vor- und Rücklaufhebel nach rechts drehen. 9.2 Zum Entleeren die drei Ablassventile über Fußboden öffnen und Verschlusskappe abdrehen und roten Hebel öffnen</p>
<p>10. Kälteanlage Ort: Tiefgarage Raum U4, Fernkältestation 10.1 Sekundär Vor- und Rücklauf, Hebel nach rechts drehen 10.2 Zum Entleeren die zwei Ablassventile über Fußboden öffnen und Verschlusskappe abdrehen und blauen Hebel öffnen</p>